

Приложение № 2

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением МЧС России
от _____ № _____

Типовая форма

Отметка о размещении сведений в едином реестре контрольных (надзорных)
мероприятий, QR-код *

19.05.2022 КНМ № 43220061000200911137



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Кировской области

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы Орловского района

(наименование органа государственного пожарного надзора)

Кировская область, Орловский район, г. Орлов, ул. Орловская, д. 103

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 10 / 3**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1 - собственник, 2 - арендатор, 3 - должностное лицо)

вручается: директору «Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение ос-
новная общеобразовательная школа д. Цепели»

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения № 10 от «19» мая 2022 года
в период с «26» мая 2022 г. по «31» мая 2022 г.

главного (заместителя главного) государственного инспектора по пожарному надзору
(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов)
 Савиных Алексея Валерьевича отделения надзорной деятельности и профилактической
 работы Орловского района

органа государственного пожарного надзора)
 проведена плановая выездная проверка
(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица Директор
 МКОУ ООШ д. Цепели
(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со
 статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле
 (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований по- жарной безопасности, с указанием конкретного ме- ста выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правово- го акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожар- ной безопасности, требования которого (- ых) нарушены	Срок устранения нарушения обя- зательных тре- бований пожар- ной безопасно- сти	Отметка о вы- полнении
д. Цепели, ул. Школьная, 1				
1.	Не обеспечено содержание ограждений на крыше (покры- тии) здания в исправном со- стоянии.	Пункт 17 Правил противопожарного режима, установленных Постановле- нием Правительства РФ №1479 от 16.09.2020 (далее ППР)	31.08.2023	
2.	Не проведены не реже 1 раза в 5 лет эксплуатационные ис- пытания пожарных лестниц и ограждений на крышах с со- ставлением соответствующего протокола испытаний.	Пункт 17 ППР	31.08.2023	
3.	Отсутствует ограждение на кровле.	ч.3 ст.4 ФЗ №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее ФЗ №123-ФЗ п. 6.43 СП 118.13330.2012	31.08.2023	
4.	В части помещений здания точки крепления шлейфов пожарной сигнализации отпа- ли (отсутствуют) от конструк- ций перекрытия, в результате чего образовались многочис- ленные провисы шлейфов СПС.	Пункт 54 ППР	31.08.2023	
5.	На первом этаже, в месте рас- положения приёмно- контрольного оборудования систем СПС и СОУЭ: наблю- дается совместная прокладка,	П. 12.66 НПБ 88-2001*	31.08.2023	

	в одном ПВХ кабель-канале, шлейфов и соединительных линий пожарной сигнализации с напряжением до 60 В и силовой линии питания оборудования систем СПС и СОУЭ.			
6.	У центрального выхода из здания (первый этаж) отсутствует ручной пожарный извещатель.	13 НПБ 88-2001*	31.08.2023	
7.	Помещение спортивного зала оборудовано ИПДЛ. При этом данные извещатели установлены на высоте 3,0-3,1м. от пола помещения и примерно 3,0м от потолочного перекрытия помещения. При этом обоснование установки ИПДЛ на данной высоте никакими проектными решениями не обосновано, какие-либо расчёты в проектной документации по времени инерционности данных ИПДЛ и наступления опасных факторов пожара (ОФП) при установке их на высоте 3-3,1м., при общей высоте помещения около 6м.	НПБ 88-2001*	31.08.2023	
8.	У запасного выхода из помещения спортивного зала здания (первый этаж) отсутствует ручной пожарный извещатель.	13 НПБ 88-2001*	31.08.2023	
9.	Помещение спортивного зала оборудовано ИПДЛ, при этом частично отсутствует защита данных ИПДЛ от механических повреждений.	12.25 НПБ 88-2001*	31.08.2023	
10.	В помещении спортивного зала СПС находится в нерабочем состоянии.	Пункт 54 ППР	31.08.2023	
11.	В части помещений здания звуковые сигналы системы СОУЭ не обеспечивают уровень звука не менее чем на 15 дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума в защищаемом помещении	3.15 НПБ 104-03	31.08.2023	
12.	Оборудование систем СПС установлено на первом этаже здания в фойе, защита от несанкционированного доступа отсутствует (оборудование СПС установлено в отделён-	12.48 НПБ 88-2001*	31.08.2023	

	ной от общего фойе в зоне раздевалок). При этом круглосуточный пост дежурного персонала находится тоже на первом этаже, но при центральном входе в здание школы.			
13.	В большинстве помещений здания, защитная сетка дымовой камеры извещателей пожарных дымовых оптоэлектронных, частично забита фрагментами краски, побелки, паутины, насекомых.	Пункт 54 ППР	31.08.2023	
д. Цепели, ул. Школьная, 3				
14.	Не обеспечено содержание наружных пожарных лестниц и ограждений на крыше (покрытии) здания в исправном состоянии.	Пункт 17 ППР	31.08.2023	
15.	Не проведены не реже 1 раза в 5 лет эксплуатационные испытания пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний.	Пункт 17 ППР	31.08.2023	
16.	Не смонтировано (отсутствует) на путях эвакуации и в местах прохода аварийное эвакуационное освещение.	ч.3 ст.4, ст. 84. ФЗ №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее ФЗ №123-ФЗ) Пункт 37 ППР	31.08.2023	
17.	Отсутствует ограждение на кровле.	ч.3 ст.4 ФЗ №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее ФЗ №123-ФЗ п. 6.43 СП 118.13330.2012	31.08.2023	
18.	В приборе приёмно-контрольном охранно-пожарном «Гранд Магистр-24» батарея имеет остаточную фактическую емкость 0,0 А/ч.	П. 14.3 НПБ 88-2001*	31.08.2023	
19.	В части коридоров здания: наблюдается параллельная прокладка, на расстоянии менее 0,5м. (0,25м), шлейфов и соединительных линий пожарной сигнализации с напряжением до 60 В и силовых линий.	12.67 НПБ 88-2001*	31.08.2023	
20.	На первом этаже (помещение музыкального зала), в месте расположения приёмно-контрольного оборудования систем СПС и СОУЭ: наблюдается совместная	12.66 НПБ 88-2001*	31.08.2023	

	прокладка, в одном ПВХ кабель-канале, шлейфов и соединительных линий пожарной сигнализации с напряжением до 60 В и силовой линии питания оборудования систем СПС и СОУЭ.			
21.	Фактическое расстояние от точечного дымового пожарного извещателя до решетки вытяжной вентиляции (помещение кладовки музыкального зала на первом этаже здания) составляет менее 1 метра.	12.19 НПБ 88-2001*	31.08.2023	
22.	В помещениях склада готовой продукции пищеблока здания СПС отсутствует	4 НПБ 110-03	31.08.2023	
23.	В части помещений здания система СОУЭ находится в нерабочем, неисправном состоянии.	пункт 54 ППР, НПБ 104-03	31.08.2023	
24.	В части помещений здания точки крепления шлейфов пожарной сигнализации отпали (отсутствуют) от конструкций перекрытия, в результате чего образовались многочисленные провисы шлейфов СПС.	пункт 54 ППР	31.08.2023	
25.	В части помещений здания система СОУЭ находится в нерабочем, неисправном состоянии.	пункт 54 ППР, НПБ 104-03	31.08.2023	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Директор МКОУ ООШ д. Цепели

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

(подпись)

Главный государственный инспектор Орловского района по пожарному надзору Савиных Алексей Валерьевич

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

(подпись)

* Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.